



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE14.5027X

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

防爆 LED 灯
THT-2LA*d***1102
Ex d II B+H₂ T5...T4 Gb/DIP A21 Ta 110°C
/
EX-THT-L1102A-001

1. 额定电压: 110VAC、220VAC。
2. 额定功率: 60W、80W、100W。
3. 外壳防护等级: IP64。
4. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
5. 灯具安装方向: 垂直斜向上 25 度至垂直向下范围内安装。
6. 须配套与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的 NPT³/₄" 引入装置。
7. 用户应使用说明书中规定的电缆。
8. 用户在使用前应按照说明书安装接地线。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2000

发给: 久鑫科技股份有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2019-05-30
Date of Expire:

发证日期: 2014-05-30
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>