

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠承路 81 號 2 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠承路 89 號 7 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械器具種類及型式	防爆接線盒 THT-2JG03401241G00		
防爆構造溫度等級符號	Ex d IIC T6		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00413 號		
第一次發證日期	中華民國 102 年 07 月 29 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期間	中華民國 102 年 07 月 29 日至 105 年 07 月 28 日		
備註：	<p>1.依據標準： CNS 3376-0(2008)；CNS 3376-1(2008)；CNS 15591-0(2012)；CNS 15591-1(2012)。</p> <p>2.電氣規格： 600Vac，20A。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 接線盒上蓋(鋁合金/ADC12)、接線盒本體(鋁合金/ADC12)、O-Ring(Silicone)、端子台(塑膠 PC)、銘板(不鏽鋼/SUS304)。</p> <p>5.圖面編號： THT-2JG03401241G00、THT-5B0M0800124100、THT-5B1M02001241G0、THT-5O1203S0630693、THT-4XTBDKKB20-03P、THT-5X712412442000。</p> <p>6.特殊條件： 無。</p> <p>7.引用報告： 無。</p>		



財團法人 工業技術研究院

行政院勞工委員會委託
勞安 2 字第 0990146695 號