

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠誠路 113 號 5 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠誠路 117 號 5 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆條型 LED 燈 THTE1319ZCCC9D0		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00136 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 04 月 12 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 105 年 04 月 12 日 至 108 年 04 月 11 日		

備註：(A1050159、A1050109/A201600008)

1. 依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；IEC 60079-31: 2013。
2. 電氣規格： 277 Vac、40 W、0.14 A、單相、50/60 Hz、熱絕緣等級 A、AC LED、IP67。
3. 適用周溫： -20°C~+55°C。
4. 主要組成： 燈具主體(鋁合金 AL 6063)、接線蓋(鋁合金 AL 6063)、玻璃蓋(鋁合金 AL 6063)、方型玻璃(強化玻璃二氟化矽)、塞頭(鋁合金 AL 6061)、O-RING(固態橡膠)、導熱矽膠片(固態橡膠)、AC LED(SMD/COB Type)、電纜接頭。
5. 同一型式： THTE1319ZCHC9D0、THTE1319ZCHW9D0、
THTE1319ZCHC2D0、THTE1319ZCHW2D0、
THTE1319ZCHC9F0、THTE1319ZCHW9F0、
THTE1319ZCHC2F0、THTE1319ZCHW2F0、
THTE1319ZCCW9D0、THTE1319ZCCC2D0、

財團法人 工業技術研究院



勞職授字第 1040200058 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2016)第 00136 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
THTE1319ZCCW2D0、THTE1319ZCCC1D0、 THTE1319ZCCW1D0、THTE1319ZCCC9F0、 THTE1319ZCCW9F0、THTE1319ZCCC2F0、 THTE1319ZCCW2F0、THTE1319ZCCC1F0、 THTE1319ZCCW1F0。	
6.特殊條件：	無。
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 14.5 kgf/cm ² ，持壓時間至少 10 秒。

財團法人 工業技術研究院

勞動部認可
勞職授字第 1040200058 號